

**Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu nr RPR.ZP.271.2.17.2023 Remont drogi gminnej w miejscowości Sierszew**

**Odpowiedzi z dnia 17.11.2023 r. na pytania złożone w dniu 16.11.2023 r.**

Dzień Dobry Prosimy o doprecyzowanie o jaką barierę dokładnie chodzi w pozycji 17 kosztorysu ofertowego Bariera stalowa N2W1A oraz umieszczenie rysunku .

Odp. Należy zastosować barierę o symbolu N2W1A zgodnie z opisem pozycji przedmiarowej. Bariera w 4 odcinkach po 12 m (zabezpieczenie dwóch przepustów). Schemat bariery jest zależny od systemu opracowanego przez danego producenta bariery. W załączniku przykładowa karta katalogowa producenta bariery o symbolu N2W1A (rozstaw słupka 1,33 m).